



Инструкция по монтажу для специалиста

VIESSMANN

Внутренний модуль расширения Н 1, № заказа 7179 057

Указания по технике безопасности



Просим соблюдать данные указания по технике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).


Перед проведением работ на приборе/отопительной установке их необходимо обесточить (например, вывернув отдельный предохранитель или выключив главный выключатель) и принять меры по предотвращению их повторного включения.

При использовании в качестве топлива газа закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях, выполняющих защитную функцию.

При замене использовать соответствующие оригинальные детали фирмы Viessmann или равноценные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Установка внутреннего модуля расширения



Ⓐ Внутренний модуль расширения




Схема соединений (продолжение)

- Ⓐ Монтажная плата контроллера
- Ⓑ Внутренний модуль расширения Н 1

28 Подключения к штекеру 28

- Ⓒ Внешний циркуляционный насос отопительного контура или
Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя или
Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- Ⓓ Общий сигнал "ОТКАЗ" или

Ном. напряжение: 230 В~
Номинальный ток: макс. 2 (1) А~

Шину KM-BUS внешнего циркуляционного насос отопительного контура с регулируемой частотой вращения подсоединить к зажимам „X3.6“ и „X3.7“ (штекер 145) контроллера водогрейного котла.

Распределение функций через кодовый адрес „53“:

- 53 : 0 Подача общего сигнала "ОТКАЗ"
- 53 : 1 Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- 53 : 2 Внешний циркуляционный насос отопительного контура
- 53 : 3 Насос подпитки емкостного водонагревателя

53 Подключения к штекеру 53

- Ⓔ Внешний защитный магнитоуправляемый вентиль (для сжиженного газа); при подключении переключку между „1“ и „L“ **не** удалять

Ном. напряжение: 230 В~

Ном. ток: макс. 1 (0,5) А~

- Ⓕ Только в Австрии

96 Подключения к штекеру 96

Отсоединить штекер 96 от монтажной платы контроллера. Если есть контактные выводы, подсоединить их к штекеру 96 модуля расширения и вставить штекер 96 в монтажную плату контроллера.

- Ⓖ Vitotrol 100 UTA

- Ⓗ Vitotrol 100 UTD

Подключение внутреннего модуля расширения к контроллеру

7-полюсный соединительный кабель вставить в гнездо „X 12“ на монтажной плате контроллера (см. рисунок на стр. 3).

Viessmann Werke GmbH & Co
D-35107 Allendorf

Представительство в Москве
Ул. Вешних Вод, д. 14
Россия - 129337 Москва
Тел.: +7 / 095 / 77 58 28 3
факс: +7 / 095 / 77 58 28 4

Представительство в Санкт-Петербурге
Ул. Возрождения, д. 4, офис 801-803
Россия - 198097 Санкт-Петербург
Тел.: +7 / 812 / 32 67 87 0 или
+7 / 812 / 32 67 87 1
факс: +7 / 812 / 32 67 87 2

Представительство в Екатеринбурге
Ул. Шаумяна, д. 83, офис 209
Россия - 620102 Екатеринбург
Тел.: +7 / 3432 / 10 99 73
факс: +7 / 3432 / 12 21 05

Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге, отбеленной без добавления хлора.

5869 551 GUS